



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1468/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **GMV GREE: GMVPd120/140/160W/NaBK, GMVPdm224/280/335/400/450W/NaBM, GMVR22/28/36/45/50/56/71G/NaGK, GMVR36Zd/NaBK, GMVR22/28/36/45/NaAK, GMVR28/36/45/56/63/71/90/125T/NaK, GMVR56/71/90P/NaBK, GMVR28/36/45PS/NaEK, GMVR28TdNaK, GMVR36C/NaK, GMVR28PS/NaBK**

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium i inne składniki wg dokumentacji

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych (w tym obiektach służby zdrowia i branży żywnościowej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. Of Zhuhai

JinJiXi Road, QianShan, ZhuHai, GuangDong, 519070, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o. o.

31-539 Kraków, ul. Kolarska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-12-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-12-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 grudnia 2013

The date of issue of the certificate: 17th December 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady